

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGÓW SIECIOWYCH
W GMINIE ZŁOTORYJA W 2022 ROKU**

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi w oparciu o wyniki badań próbek wody wykonanych (w ramach nadzoru sanitarnego) w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyników badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej oraz w wyniku własnych kontroli opracował ocenę obszarową jakości wody dla obszaru Gminy Złotoryja za 2022 r.

1. Informacja o wodociągach zaopatrujących w wodę obszar gminy Złotoryja

Wodociągi	Producent	Wielkość produkcji m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane w wodę	Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych
Wodociąg sieciowy Złotoryja	Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi al. Miła 2	2 312	16 329	Złotoryja, Sępów, Jerzmanice, Nowa Ziemia	Dezynfekcja-chlorowanie w przypadku awarii	Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia	nie stwierdzono
Wodociąg sieciowy Wilków	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi zs. w Wilkowie Oś. ul. Kochanowskiego 1	604	3 960	Wilków, Wilków Osiedle, Rokitnica, Prusice, Rzymówka, Kozów, Wysocko, Łażniki, Kopacz	Dezynfekcja-chlorowanie stałe	Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia	nie stwierdzono
Wodociąg sieciowy Podolany	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi zs. w Wilkowie Oś. ul. Kochanowskiego 1	336	2 200	Podolany, Pyskowice, Nowa Wieś Złotoryjska, Gierałowiec, Lubiatów, Kwiatów, Ernestynów, Brennik	Odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja-chlorowanie w przypadku awarii	Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia	nie stwierdzono

2. Postępowanie administracyjne oraz prowadzone działania naprawcze

W 2022 roku nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze

W 2022 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy Złotorzyja.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotorzy nie odnotował zachorowań wodozależnych o potwierdzonej etiologii.

4. Ocena ryzyka zdrowotnego

Bieżąca kontrola obiektów wodociągowych wykazała właściwy stan sanitarno-techniczny obiektów. Mieszkańcy gminy Złotorzyja są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Złotorzyja nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Ewa Cwynar

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Złotorzy

(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)